



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Еврейской автономной области**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и
Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО
(Орган федерального государственного пожарного надзора)
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09
E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

**ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ)
ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ**

Государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору (инспектор ОНДиПР по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО) лейтенант внутренней службы Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 330

Федеральной службы исполнения наказаний по адресу:

ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать у ФКУ ПОУ № 330 ФСИН по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

в срок с «10» февраля 2022 года, 09 час.00 мин.

по «22» февраля 2022 года, 18 час.00 мин.

(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)

и представить по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, каб. 4, 5

адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео- материалы и (или) их носители:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;
2. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
3. проектная документация на здание (архитектурная часть, разделы «Система водоснабжения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Противодымная вентиляция»);
4. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др);
5. декларация пожарной безопасности;

6. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
7. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
8. акты (протоколы) проверок работоспособности источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
9. проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава;
10. протоколы (акты) испытания наружных пожарных лестниц (при наличии);
11. акты по очистке вентиляции от горючих отходов;
12. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
13. заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аттестованным в установленном порядке специалистом (экспертом) в области пожарной безопасности (при наличии).

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору
Тюкавкина Анастасия Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

Копия определения получена _____

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« ____ » _____ 20 ____ г.

Копия определения направлена _____

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)

15.02.2022 № 79220061000201658081

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Согласовано

Проверка включена в ежегодный сводный план № 2022044474

Плановая выездная проверка по Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры (при необходимости)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Еврейской автономной области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и
Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(Орган федерального государственного пожарного надзора)

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09

E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru

Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

ТРЕБОВАНИЕ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ

Государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному
надзору (инспектор ОНДиПР по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по ЕАО) лейтенант внутренней службы Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 330

Федеральной службы исполнения наказаний по адресу:

ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать у ФКУ ПОУ № 330 ФСИН по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский,
д. 10

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

в срок с «16» февраля 2022 года, 09 час.00 мин.

по «02» марта 2022 года, 18 час.00 мин.

(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)

и представить по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, каб. 4, 5

адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео- материалы
и (или) их носители:

1. Акт монтажа дополнительных пожарных извещателей;

2. Акт монтажа дверей эвакуационных выходов, ширина которых соответствует п. 1 ч. 2 ст. 1 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.1 свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
3. Договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
4. Проектная документация на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору
Тюкавкина Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Копия определения получена _____

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« ____ » _____ 20 ____ г.

Копия определения направлена _____

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)

15.02.2022 № 79220061000201658081



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Не требует согласования

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры (при необходимости)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

по Еврейской автономной области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району

УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(Орган федерального государственного пожарного надзора)

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09

E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru

Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

**Решение о проведении внеплановой
выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

от «15» февраля 2022 года 12 час. 00 мин. № 18

1. Решение принято главным государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору (начальником УНДиПР по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО) Кукишевым Александром Сергеевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении инспекционного визита)

2. Решение принято на основании п. 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи контролем исполнения ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 25.02.2021 № 16/1/1, срок исполнения которого истек 25.01.2022

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения об инспекционном визите;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на требование прокурора о проведении инспекционного визита в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение инспекционного визита);

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора № 006

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Тюкавкина Анастасия Сергеевна — государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):

специалисты: 1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): 1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

6. Выездная проверка проводится в отношении: деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объектов контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и

организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

Место нахождения объекта защиты: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит).

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 330 Федеральной службы исполнения наказаний (ОГРН 1027900507524, ИНН 7901008431) по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится инспекционный визит).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

10. Предметом выездной проверки является:

1) - соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

(указываются:

(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;
- 2) ссылки на разрешительные документы и, содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом инспекционного визита;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом инспекционного визита).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «16» февраля 2022 года, 09 час.00 мин.
по «02» марта 2022 года, 18 час.00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления которых инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых инспекционный визит должен быть закончен).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 10 рабочих дней

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:

1. Акт монтажа дополнительных пожарных извещателей;
2. Акт монтажа дверей эвакуационных выходов, ширина которых соответствует п. 1 ч. 2 ст. 1 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.1 Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
3. Договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
4. Проектная документация на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
5. Проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля, и представление которых необходимо для проведения инспекционного визита)

14. Указание иных сведений -----

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Главный государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору
(начальник ОНДиПР по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по ЕАО)
Кукишев Александр Сергеевич



Тюкавкина Анастасия Сергеевна – государственный инспектор г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору, тел. 4-000-9

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен:

Ознакомлен: директор Макаров Виталий Валерьевич 15.02.2022 14:36

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки

Решение о проведении выездной проверки направлено:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ПРОТОКОЛ № 40

об административном правонарушении

г. Биробиджан

«21» февраля 2022 года

Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Тюкавкина Анастасия Сергеевна, руководствуясь ст. 3.2, 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении юридического лица

1. Полное название юридического лица: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330 Федеральной службы исполнения наказаний;
2. Юридический адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10;
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо и номер регистрационного свидетельства: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области; свидетельство серия от 17.11.2000 79 № 000320267;
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, дата рождения, адрес места жительства: Макаров Виталий Валерьевич, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3, кв. 36;
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ о приеме на работу № 196 от 17 июля 2018 года;
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане;
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет.

Юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний совершило административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое выразилось в том, что «22» февраля 2022 года в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, не выполнило в установленный срок п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 предписания от 25.02.2021 № 16/1/1, а именно:

2. На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель (п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 6.6.27 Свода правил 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

3. Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (п. 2 ст. 53 ФЗ № 123, п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

5. На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход» (п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

6. Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 2 ст. 54 ФЗ № 123);

7. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 – далее ППР № 390, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

8. На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов (п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479);

10. На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (п. 63 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

12. Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты (п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

13. На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

15. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическому лицу – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний в лице директора Макарова Виталия Валерьевича разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2; 25.1; 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Права и обязанности, мне разъяснены и понятны:

(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

С Марушевским согласен

(подпись)

Я предупрежден (а) о том, что дело будет рассматриваться в суде по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 10. В случае моей неявки без уважительной причины оно будет рассмотрено без моего присутствия.

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Лицо, в отношении которого составлен протокол

(подпись, фамилия, инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол

(подпись, фамилия, инициалы)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

С содержанием протокола ознакомлен (а), копию протокола получил (а) «24» 02 2022 года

Законный представитель:

(фамилия, инициалы, подпись)

ПРОТОКОЛ № 39
об административном правонарушении

«21» февраля 2022 года

г. Биробиджан

Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Тюкавкина Анастасия Сергеевна, руководствуясь ст. 3.2, 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении должностного лица – директора Федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 330 ФСИН

1. Фамилия, имя, отчество: Макаров Виталий Валерьевич
2. Дата, место рождения: 17.01.1967 пос. Бира Облученского р-на ЕАО
3. Адрес места регистрации, тел.: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3 кв. 36
4. Место работы: ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний
5. Занимаемая должность: директор
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане
7. Гражданство: РФ
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет

Должностное лицо – директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич совершил административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое выразилось в том, что «22» февраля 2022 года в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, не выполнил в установленный срок п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 предписания от 25.02.2021 № 16/1/1, а именно:

2. На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель (п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 6.6.27 Свода правил 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

3. Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (п. 2 ст. 53 ФЗ № 123, п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

5. На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход» (п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

6. Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 2 ст. 54 ФЗ № 123);

7. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч.1 ст. 83 ФЗ № 123, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 – далее ППР № 390, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

8. На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов (п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479);

10. На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (п. 63 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

12. Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты (п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

13. На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

15. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу – директору ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарову Виталию Валерьевичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2; 25.1; 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Права и обязанности, мне разъяснены и понятны:

М.М. Массаров
(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

с нарушением согласен

Я предупрежден (а) о том, что дело будет рассматриваться в суде по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 10. В случае моей неявки без уважительной причины оно будет рассмотрено без моего присутствия.

(подпись)
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Лицо, в отношении которого составлен протокол

М.М. Массаров
(подпись, фамилия, инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол

М.М. Массаров А.С.
(подпись, фамилия, инициалы)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил (а) «24» 02 2022 года

Законный представитель:

М.М. Массаров
фамилия, инициалы, подпись

15.02.2022 № 79220061000201658081

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Не требует согласования

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры (при необходимости)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(Орган федерального государственного пожарного надзора)

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09

E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru

Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору ФКП образовательного учреждения № 330 Макарову Виталию Валерьевичу
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 15.02.2022 № 18, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«16» февраля 2022 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.

«21» февраля 2022 года с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Тюкавкиной Анастасией Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Помещений: ФКП образовательного учреждения № 330 по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ФКП образовательного учреждения № 330 Макаров Виталий Валерьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
2.	На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель	п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 6.6.27 Свода правил 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	30.12.2022	
3.	Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей	п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	30.12.2022	
4.	В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м.	п. 2 ст. 53 ФЗ № 123, п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	30.12.2022	
5.	На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход»	п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	30.12.2022	
6.	Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации	п. 2 ст. 54 ФЗ № 123	30.12.2022	
7.	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ч.1 ст. 83 ФЗ № 123, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 – далее ППР № 390, п. 54 Правил противопожарного режима в	30.12.2022	

		Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479		
8.	На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов	п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479	30.12.2022	
10.	На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта	п. 63 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479	30.12.2022	
12.	Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты	п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479	30.12.2022	
13.	На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479	30.12.2022	
15.	На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	30.12.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор ФКП образовательного учреждения № 330


Макаров В.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


«21» 02 2022 г.

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району**
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, тел. 4-000-9
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 21 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 18
(дата и время составления акта)

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3
(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 18 от «15» февраля 2022 г.,
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 79220061000201658081**

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного
пожарного надзора № 006

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору - Тюкавкиной Анастасией Сергеевной

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

5. Выездная проверка проведена в отношении: Организаций и граждан, деятельность, действия
или результаты деятельности которых либо находящиеся во владении и (или) в пользовании
объекты надзора которых подлежат федеральному государственному пожарному надзору, а также
изготовители, исполнители (лица, выполняющие функции иностранного изготовителя), продавцы,
подлежащие федеральному государственному пожарному надзору.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): ЕАО, г. Биробиджан,
пер. Аремовский, д. 10

7. Контролируемые лица: Федерального казенного профессионального образовательного
учреждения № 330 Федеральной службы исполнения наказаний (ОГРН 1027900507524, ИНН
7901008431) по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин. по «21» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

« 4 » рабочих дня, « - » часа « - » минут
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:**

1) осмотр:

с «16» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин. по «16» февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Акт монтажа дополнительных пожарных извещателей;
2. Акт монтажа дверей эвакуационных выходов, ширина которых соответствует п. 1 ч. 2 ст. 1 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.1 Свода правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
3. Договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
4. Проектная документация на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
5. Проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 предписания от 25.02.2021 № 16/1/1, а именно:

2. На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель (п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 6.6.27 Свода правил 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

3. Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (п. 2 ст. 53 ФЗ № 123, п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

5. На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход» (п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

6. Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 2 ст. 54 ФЗ № 123);

7. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч.1 ст. 83 ФЗ № 123, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 – далее ППР № 390, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

8. На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов (п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479);

10. На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (п. 63 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

12. Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты (п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

13. На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (п. 61 ППР № 390, п. 54 ППР № 1479);

15. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123).

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований): -----

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),

- 1) протокол осмотра объекта защиты от 16.02.2022
- 2) предписание от 21.02.2022 № 18/3

Государственный инспектор г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору
Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документальную проверку)



Тюкавкина Анастасия Сергеевна - государственный инспектор г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору, тел. 4-00-09, ondbir@79.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор Макаров Виталий Валерьевич 21.02.22.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, д. 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00 E-mail: gu@79.mchs.gov.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району**
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

«24» февраля 2022

г. Биробиджан

Я, главный государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишев Александр Сергеевич, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 22 февраля 2021 года № 43 и другие материалы дела, возбужденные в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330 Федеральной службы исполнения наказаний;
2. Юридический адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10;
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо и номер регистрационного свидетельства: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области; свидетельство серия от 17.11.2000 79 № 000320267;
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, дата рождения, адрес места жительства: Макаров Виталий Валерьевич, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3, кв. 36;
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ о приеме на работу № 196 от 17 июля 2018 года;
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане;
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет.

Юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещено в установленном порядке, на рассмотрение дела об административном правонарушении явилось.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.3, 25.5 КоАП РФ: *лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом; статьей 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников*

разъяснены и понятны, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь

(подпись)

(фамилия, инициалы)

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний
22 февраля 2022 года в 14 час. 50 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы

исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4, чем совершило административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В помещении слесарей и сантехников, кабинете овощеводов, мастерской отделочников-каменщиков не обеспечивается исправное состояние работы систем и установок противопожарной защиты, а именно: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на момент проверки отключена) (ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

2. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует на момент проверки) (п.п. а), б) п. 17 ППР № 1479);

3. Помещение заместителя директора по УПР не оборудовано достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (п. 2 ст. 82 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479);

5. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ вина юридического лица – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний подтверждается протоколом об административном правонарушении от 22 февраля 2022 года № 43, актом проверки от 22 февраля 2021 года № 14.

На административной комиссии юридическое лицо - ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний в лице директора Макарова Виталия Валерьевича с выявленными нарушениями согласился, пояснил, что нарушения устранил в указанные в предписании сроки.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исследовав материалы дела, должностное лицо, рассмотревшее дело, находит вину юридического лица – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, доказанной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9 ч.1 п.1; 29.10 ч. 1, 3, 5 КоАП РФ и, принимая во внимание, что юридическое лицо - ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний к административной ответственности за совершение однородных правонарушений не привлекалось, а также отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, учитывая раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ст. 4.2 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с протоколом об административном правонарушении от 22 февраля 2022 года № 43 и материалами дела на основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ признать юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде **предупреждения**.

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии лицами, указанными ст. 25.1; 25.3; 25.5 КоАП РФ вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или суд по адресу:

- начальнику УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, каб. 14.

- Биробиджанский районный суд: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 32.

3. Постановление вступает в законную силу, согласно ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления.

4. Орган, рассмотревший административное дело: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3 т. 4-000-9.

Главный государственный инспектор
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Кукишев А.С.

Копию постановления получил (а):
«24» февраля 2022 года



(подпись)

(подпись)

(ФИО)

Постановление от 24.02.2022 № 43 вступило в законную силу _____ (ст. 31.1 КоАП РФ)

Подпись: _____

М.Д.П.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, д. 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00, E-mail: gu@79.mchs.gov.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району**
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

«24» февраля 2022 года


г. Биробиджан


Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Тюкавкина Анастасия Сергеевна, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 22 февраля 2022 года № 42 и другие материалы дела, возбужденные в отношении должностного лица – директора Федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 330 ФСИН

1. Фамилия, имя, отчество: Макаров Виталий Валерьевич
2. Дата, место рождения: 17.01.1967 пос. Бира Облученского р-на ЕАО
3. Адрес места регистрации, тел.: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3 кв. 36
4. Место работы: ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний
5. Занимаемая должность: директор
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане
7. Гражданство: РФ
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет

Должностное лицо – директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещен в установленном порядке, на рассмотрение дела об административном правонарушении явился.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.3, 25.5 КоАП РФ: *лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом; статьей 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников* разъяснены и понятны, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь


(подпись)


(фамилия, инициалы)

УСТАНОВИЛ:

Директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич 22 февраля 2022 года в 14 час. 40 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушил обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4, чем совершил административное правонарушение, ответственность за совершение

которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В помещении слесарей и сантехников, кабинете овощеводов, мастерской отделочников-каменщиков не обеспечивается исправное состояние работы систем и установок противопожарной защиты, а именно: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на момент проверки отключена) (ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

2. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует на момент проверки) (п.п. а), б) п. 17 ППР № 1479);

3. Помещение заместителя директора по УПР не оборудовано достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.131-500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (п. 2 ст. 82 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479);

5. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ вина должностного лица – директора ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарова Виталия Валерьевича подтверждается протоколом об административном правонарушении от 22 февраля 2022 года № 42, актом проверки от 22 февраля 2022 года № 14.

На административной комиссии должностное лицо - директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич с выявленными нарушениями согласился, пояснил, что нарушения устранил в указанные в предписании сроки.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исследовав материалы дела, должностное лицо рассмотревшее дело, находит вину должностного лица – директора ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарова Виталия Валерьевича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, доказанной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9 ч.1 п.1; 29.10 ч. 1, 3, 5 КоАП РФ и, принимая во внимание, что должностное лицо - директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич к административной ответственности за совершение однородных правонарушений не привлекался, а также отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, учитывая раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ст. 4.2 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с протоколом об административном правонарушении от 22 февраля 2022 года № 42 и материалами дела на основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ признать должностное лицо – директора ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарова Виталия Валерьевича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде **предупреждения**.

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии лицами, указанными ст. 25.1; 25.3; 25.5 КоАП РФ вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или суд по адресу:

- начальнику ОНД и ПР по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, каб. 4
- Биробиджанский районный суд: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 32.

3. Постановление вступает в законную силу согласно ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления.

4. Орган, рассмотревший административное дело: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, т. 4-000-9.

Государственный инспектор
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Тюкавкин А.С.



Копию постановления получил (а):
«24» февраля 2022 года

М.Д.П.
(подпись)

Макаров =
(ФИО)

Постановление от 24.02.2022 № 42 вступило в законную силу _____ (ст. 31.1 КоАП РФ)

Подпись: _____

М.Д.П.

ПРОТОКОЛ № 43
об административном правонарушении

«22» февраля 2022 года

г. Биробиджан
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Тюкавкина Анастасия Сергеевна, руководствуясь ст. 3.2, 20.4, 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении юридического лица

1. Полное название юридического лица: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330 Федеральной службы исполнения наказаний;
2. Юридический адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10;
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо и номер регистрационного свидетельства: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области; свидетельство серия от 17.11.2000 79 № 000320267;
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, дата рождения, адрес места жительства: Макаров Виталий Валерьевич, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3, кв. 36;
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ о приеме на работу № 196 от 17 июля 2018 года;
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане;
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет.

Юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний 22 февраля 2022 года в 14 час. 50 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4, чем совершило административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В помещении слесарей и сантехников, кабинете овощеводов, мастерской отделочников-каменщиков не обеспечивается исправное состояние работы систем и установок противопожарной защиты, а именно: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на момент проверки отключена) (ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

2. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением

соответствующего протокола испытаний (отсутствует на момент проверки) (п.п. а), б) п. 17 ППР № 1479);

3. Помещение заместителя директора по УПР не оборудовано достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (п. 2 ст. 82 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479);

5. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическому лицу – г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10 в лице директора Макарова Виталия Валерьевича разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2; 25.1; 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Права и обязанности, мне разъяснены и понятны:

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

С содержанием протокола согласен.
Возвращаюсь устранить правонарушение
принадлежащее

Я предупрежден (а) о том, что дело будет рассматриваться «24» февраля 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, кабинет 5, тел. 4-000-9. В случае моей неявки без уважительной причины оно будет рассмотрено без моего присутствия.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу)

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Лицо, в отношении которого составлен протокол

Должностное лицо, составившее протокол

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а)

«22» 02 2022 года

Макаров ВВ

фамилия, инициалы, подпись

ПРОТОКОЛ № 42
об административном правонарушении

«22» февраля 2022 года

г. Биробиджан
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Тюкавкина Анастасия Сергеевна, руководствуясь ст. 3.2, 20.4, 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении должностного лица – директора Федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 330 ФСИН

1. Фамилия, имя, отчество: Макаров Виталий Валерьевич
2. Дата, место рождения: 17.01.1967 пос. Бира Облученского р-на ЕАО
3. Адрес места регистрации, тел.: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3 кв. 36
4. Место работы: ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний
5. Занимаемая должность: директор
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане
7. Гражданство: РФ
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет

Должностное лицо – директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич 22 февраля 2022 года в 14 час. 40 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: : ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушил обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4, чем совершил административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В помещении слесарей и сантехников, кабинете овощеводов, мастерской отделочников-каменщиков не обеспечивается исправное состояние работы систем и установок противопожарной защиты, а именно: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на момент проверки отключена) (ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);
2. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует на момент проверки) (п.п. а), б) п. 17 ППР № 1479);
3. Помещение заместителя директора по УПР не оборудовано достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (п. 2 ст. 82 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479);

5. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу – директору ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарову Виталию Валерьевичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2; 25.1; 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Права и обязанности, мне разъяснены и понятны:

(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

с нарушением согласен
обязуюсь устранить при вынесении
определении РСНМ

(подпись)

Я предупрежден (а) о том, что дело будет рассматриваться «24» февраля 2022 года в 10 час. 20 мин. по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, кабинет 5, тел. 4-000-9. В случае моей неявки без уважительной причины оно будет рассмотрено без моего присутствия.

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу)

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Лицо, в отношении которого составлен протокол

(подпись, фамилия, инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол

(подпись, фамилия, инициалы)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол

(подпись, фамилия, инициалы)

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а)

«22» 02 2022 года

Макаров ВВ

фамилия, инициалы, подпись

15.02.2022 № 79220061000201008783

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Согласовано

Проверка включена в ежегодный сводный план № 2022044474

Плановая выездная проверка по Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры (при необходимости)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной
области**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району. УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(Орган федерального государственного пожарного надзора)

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Велочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09

E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru

Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 14/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору ФКП образовательного учреждения № 330 Макарову Виталию Валерьевичу
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 09.02.2022 № 14, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«16» февраля 2022 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.

«22» февраля 2022 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Тюкавкиной Анастасией Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Помещений: ФКП образовательного учреждения № 330 по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ФКП образовательного учреждения № 330 Макаров Виталий Валерьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	В помещений слесарей и сантехников, кабинете овощеводов, мастерской отделочников-каменщиков не обеспечивается исправное состояние работы систем и установок противопожарной защиты, а именно: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на момент проверки отключена)	ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479	30.12.2022	
2.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует на момент проверки)	п.п. а), б) п. 17 ППР № 1479	30.12.2022	
3.	Помещение заместителя директора по УПР не оборудовано достаточным количеством дымовых пожарных извещателей	п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	30.12.2022	
4.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение	п. 2 ст. 82 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479	30.12.2022	
5.	Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123	30.12.2022	

установок

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор ФКП образовательного учреждения № 330

Макаров В.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«22» 02 2022 г.

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району**

**УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, тел. 4-000-9
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)**

« 22 » февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 14
(дата и время составления акта)

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 14 от «09» февраля 2022 г.,
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 79220061000201008783**

**2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного
пожарного надзора № 006**

**3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору - Тюкавкиной Анастасией Сергеевной**

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались**

**5. Выездная проверка проведена в отношении: Организаций и граждан, деятельность, действия
или результаты деятельности которых либо находящиеся во владении и (или) в пользовании
объекты надзора которых подлежат федеральному государственному пожарному надзору, а также
изготовители, исполнители (лица, выполняющие функции иностранного изготовителя), продавцы,
подлежащие федеральному государственному пожарному надзору.**

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): ЕАО, г. Биробиджан,
пер. Аремовский, д. 10**

**7. Контролируемые лица: Федерального казенного профессионального образовательного
учреждения № 330 Федеральной службы исполнения наказаний (ОГРН 1027900507524,
ИНН 7901008431) по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10**

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» февраля 2022 г., 15 час. 30 мин. по «22» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

« 5 » рабочих дня, « - » часа « - » минут
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:**

1) осмотр:

с «16» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. по «16» февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;
2. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
3. проектная документация на здание (архитектурная часть, разделы «Система водоснабжения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Противодымная вентиляция»);
4. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др.);
5. декларация пожарной безопасности;
6. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
7. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
8. акты (протоколы) проверок работоспособности источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
9. проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава;
10. протоколы (акты) испытания наружных пожарных лестниц (при наличии);
11. акты по очистке вентиляции от горючих отходов;
12. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
13. заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аттестованным в установленном порядке специалистом (экспертом) в области пожарной безопасности (при наличии).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

На объекте имеется действующее предписание органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 предписания от 21.02.2022 № 18/3

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

1. В помещении слесарей и сантехников, кабинете овощеводов, мастерской отделочников-каменщиков не обеспечивается исправное состояние работы систем и установок противопожарной защиты, а именно: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на момент проверки отключена) (ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – далее ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР № 1479);

2. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует на момент проверки) (п.п. а), б) п. 17 ППР № 1479);

3. Помещение заместителя директора по УПР не оборудовано достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

4. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (п. 2 ст. 82 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479);

5. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123).

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований): -----

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),

- 1) протокол осмотра объекта защиты от 16.02.2022
- 2) предписание от 22.02.2022 № 14/3

Государственный инспектор г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору
Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)



Тюкавкина Анастасия Сергеевна - государственный инспектор г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору, тел. 4-00-09, ondbir@79.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор Мамаев Виталий
Валерсевич 22.02.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале