

ПРОТОКОЛ № 29
об административном правонарушении

«03» марта 2020 года

г. Биробиджан
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Марков Артур Владимирович, руководствуясь ст. 3.2, 20.4, 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330 Федеральной службы исполнения безопасности
2. Юридический адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо и номер регистрационного свидетельства: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области; свидетельство серия 79 № 000320267 от 17.11.2000
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, дата рождения, адрес места жительства: Макаров Виталий Валерьевич, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3 кв. 36
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ о приеме на работу № 196 от 17 июля 2018 года
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет

Юридическое лицо – Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330 Федеральной службы исполнения безопасности 03 марта 2020 года в 14 ч. 30 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, чем совершило административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В кабинете столяров строительных, спецтехнологии, музея, бухгалтерии, кабинете директора, овощеводов дымовые пожарные извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 Норм пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» от 04.06.2001, п. 13.15.15 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

2. На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель (п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3. Руководителем организации на объекте защиты не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 1.1, табл. 3 Норм пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»);

4. Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты).

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

5. В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

6. На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход» (п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

7. Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

9. На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов (п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

10. Нарушено требование к параллельной прокладке кабелей систем пожарной автоматики (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

11. На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

12. Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций с последующим составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

13. Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

14. На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

15. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала, о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическому лицу - Федеральному казенному профессиональному образовательному учреждению № 330 Федеральной службы исполнения безопасности в лице директора Макарова Виталия Валерьевича разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2; 25.1; 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


Права и обязанности, мне разъяснены и понятны:


(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

*Нарушения статьи 20.4 Кодекса
не за отсутствием документально
(подписывается на 20.01.2020)*

Я предупрежден(а) о том, что дело будет рассматриваться «10» марта 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу г. Биробиджан ул. Волочаевская, 3 кабинет 5, тел. 4-000-9, в случае моей неявки без уважительной причины оно будет рассмотрено без моего присутствия.


(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу)

_____ (отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается: не прилагаются
(перечень прилагаемых документов и вещей)

Лицо, в отношении которого составлен протокол _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол Маринов А.В.
(подпись, фамилия, инициалы)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол _____
(подпись, фамилия, инициалы)

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а) «03» / 03 2020 г.
Маякаров В.В.
(фамилия, инициалы, подпись)